

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4967/2023

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowazarowej
im. Józefa Tuliszewskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

MOBIAS SA
Kathiana Akrotiriou
PC73100 Chania, Crete, Grecja

stwierdza, że wyrób:

Gaśnica na dwutlenek węgla (CO₂) (Gaśnica śniegowa) typ MBK12-020CA-P1A

produkowany przez:

MOBIAS SA
Kathiana Akrotiriou
PC73100 Chania, Crete, Grecja

w zakładzie
produkcyjnym:

MOBIAS SA
Kathiana Akrotiriou
PC73100 Chania, Crete, Grecja

spełnia wymagania:

PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki, wymagania eksploatacyjne i metody badań

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 6960/2023 z dnia 24.04.2023 r.
2. Sprawozdanie z badań nr EX-LABR-1372 z dnia 01.09.2020 r. wykonanych w Material Industrial Research and Technology Center S.A. oraz sprawozdanie z badań nr 341/BU/22 z dnia 01.08.2022 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 4967/DC/CNBOP-PIB/2023.

Okres ważności świadectwa:

od 17.05.2023 r.

do 16.05.2028 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 17 maja 2023 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4967/2023

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica na dwutlenek węgla (CO₂) (Gaśnica śniegowa) typ MBK12-020CA-P1A

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy B
Masa całkowita	~ 6,5 kg
Ilość środka gaśniczego	2 kg
Rodzaj środka gaśniczego	dwutlenek węgla (CO ₂)
Czas działania	min. 6 s
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	55 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	250 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 34 B
Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocujący	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 17 maja 2023 r.