

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5557/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

P.P.H.U. Supdroż Sp. z o. o.
ul. Sprzeczna 17
62-002 Suchy Las

stwierdza, że wyrób:

Gaśnica proszkowa typ PD 6 GX

produkowany przez:

GLORIA GmbH
Diestedder Strasse 39
D-59329 Wadersloh, Niemcy

w zakładzie
produkcyjnym:

Carrier Manufacturing Poland Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 24
39-100 Ropczyce

spełnia wymagania:

**PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki,
wymagania eksploatacyjne i metody badań.**

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczania wyrobu numer 7591/2024 z dnia 02.07.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 20140751/G 820 z dnia 10.07.2014 r., sprawozdanie z badań nr 2009-F-1200/G 466 z dnia 17.06.2009 r., sprawozdanie z badań nr 2007-F-1458/G 419 z dnia 06.06.2007 r. wykonanych w MPA Dresden, sprawozdanie z badań nr 1760/BU/19 z dnia 05.07.2019 r. oraz protokół z badań kontrolnych z dnia 03.08.2022 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5557/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa: od 04.11.2024 r. do 03.11.2029 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. brig. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 4 listopada 2024 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5557/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica proszkowa typ PD 6 GX

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 9,1 kg
Ilość środka gaśniczego	6 kg
Rodzaj środka gaśniczego	proszek gaśniczy GLUTEX-XK
Czas działania	min. 15 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	33 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 55 A i 233 B
Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocujący	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik

Józefów, dnia: 4 listopada 2024 r.