

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5560/2024

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

P.P.H.U. Supdroż Sp. z o. o.
ul. Sprzeczna 17
62-002 Suchy Las

stwierdza, że wyrób:

Gaśnica proszkowa typ P 2 G(M) / F 2 G(M)

produkowany przez:

GLORIA GmbH
Diestedder Strasse 39
D-59329 Wadersloh, Niemcy

w zakładzie
produkcyjnym:

Carrier Manufacturing Poland Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 24
39-100 Ropczyce

spełnia wymagania:

PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne -- Część 7: Charakterystyki,
wymagania eksploatacyjne i metody badań.

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczania wyrobu numer 7596/2024 z dnia 02.07.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 2012-F-1209/G 597 z dnia 21.05.2012 r., sprawozdanie z badań nr 2011-F-5505/G 574 z dnia 09.01.2012 r., sprawozdanie z badań nr 2007-F-0388/G 402 z dnia 23.04.2007 r. wykonanych w MPA Dresden, sprawozdanie z badań nr 1757/BU/19 z dnia 03.07.2019 r. oraz protokół z badań kontrolnych z dnia 03.08.2022 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5560/DC/CNBOP-PIB/2024.

Okres ważności świadectwa: od 04.11.2024 r. do 03.11.2029 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. brig. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 4 listopada 2024 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5560/2024

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB

Gaśnica proszkowa typ P 2 G(M) / F 2 G(M)

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A, B i C
Masa całkowita	~ 3,5 kg
Ilość środka gaśniczego	2 kg
Rodzaj środka gaśniczego	proszek gaśniczy ADEX-K
Czas działania	min. 9 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	33 bar
Zakres temperatur stosowania	od -30°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 13 A i 89 B
Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocujący	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 4 listopada 2024 r.