

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 5675/2025

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwożarowej
im. Józefa Tuliszowskiego – Państwowy Instytut Badawczy na wniosek:

P.P.H.U. SUPDROŻ Sp. z o.o.
ul. Sprzeczna 17
62-002 Suchy Las

stwierdza, że wyrób:
produkowany przez:

Gaśnica pianowa typ SD 9 E

GLORIA GmbH
Diestedder Strasse 39
D-59329 Wadersloh, Niemcy

w zakładzie
produkcyjnym:

Carrier Manufacturing Poland Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 24,
39-100 Ropczyce

spełnia wymagania:

PN-EN 3-7+A1:2008 Gaśnice przenośne – Część 7: Charakterystyki,
wymagania eksploatacyjne i metody badań.

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 7791/2024 z dnia 05.12.2024 r.
2. Sprawozdanie z badań nr 938/BU/25 z dnia 11.03.2025 r. wykonanych w Zespole Laboratoriów Urządzeń i Środków Gaśniczych BU CNBOP-PIB oraz sprawozdanie z badań nr 20231016/G 998 z dnia 16.02.2024 r. wykonanych w MPA Dresden.

Świadectwo jest ważne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawcę wymagań zawartych w umowie nr 5675/DC/CNBOP-PIB/2025.

Okres ważności świadectwa:

od 13.03.2025 r.

do 12.03.2030 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia: 13 marca 2025 r.

ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA**Nr 5675/2025****DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJĄCE WYRÓB****Gaśnica pianowa typ SD 9 E**

Zakres stosowania	do gaszenia pożarów grupy A i B
Masa całkowita	~ 13,8 kg
Ilość środka gaśniczego	9 L
Rodzaj środka gaśniczego	roztwór środka Glorilight ECO oraz Imprex B
Czas działania	min. 15 s
Czynnik roboczy	azot N ₂
Ciśnienie robocze w temperaturze 20°C	15 bar
Ciśnienie próbne zbiornika	33 bar
Zakres temperatur stosowania	od +5°C do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	pożar testowy 27 A i 183 B
Gaśnica może być wyposażona w dedykowany wspornik mocujący	

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282) wyrób powinien być oznakowany znakiem jednostki dopuszczającej i dodatkowo numerem niniejszego świadectwa.

Wyrób spełnia wymagania pkt. 7.1 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002; zm.: Dz. U. z 2010 r. nr 85, poz. 553, z 2018 r. poz. 984, z 2022 r. poz. 2282).

DYREKTOR CNBOP-PIB



st. bryg. dr inż. Paweł Janik



Józefów, dnia 19 marca 2025 r.