



CENTRALNA STACJA RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.

41-902 Bytom, ul. Chorzowska 25, Tel.: 032 282 25 25, Fax: 032 282 26 81
e-mail: info@csrg.bytom.pl http://www.csrg.bytom.pl

Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000223325
Kapitał zakładowy 16.000.000 zł. w całości wpłacony REGON: 000023432 NIP: 626-000-38-20
Konto bankowe: GETIN Bank S.A. Oddział Bytom nr 33 1560 1049 0000 9030 0004 9333

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. jako wyspecjalizowana jednostka ratownictwa górniczego oferuje swoje usługi:

- pełnego zabezpieczenia kopalń i zakładów górniczych w likwidacji,
- specjalistycznych prac ratowniczych podczas prowadzonych akcji,
- prac prewencyjnych,
- szkoleniowe z zakresu:
 - ratownictwa górniczego,
 - zwalczania zagrożeń,
 - innych zadań w ruchu zakładu górniczego.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. zadania swoje wykonuje za pomocą:

- zawodowych pogotowi specjalistycznych i dyżurujących zawodowych zastępów ratowniczych,
- dyżurujących zastępów dla grup zakładów górniczych w:
 - Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu,
 - Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Jaworznie,
 - Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim,
 - Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego w Zabrze,
- laboratoriów specjalistycznych posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

Centrum Usług Specjalistycznych
Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego
CEN-RAT Sp. z o.o.



„Cen-Med”
Specjalistyczny Ośrodek Badań
i Porad Lekarskich

ZESPÓŁ ATESTACYJNY NR 2

data 2014-05-12

OPINIA TECHNICZNA 9/2014

o przydatności sprzętu do pracy w podziemiach kopalń .

1. ZAKRES OPINII.

Opinia dotyczy oceny sprzętu pod względem przydatności ,
w zakresie poprawności działania , zgodności z wymaganiami norm
i przepisów pod kątem bezpieczeństwa eksploatacji , higieny pracy
i bezpieczeństwa pożarowego .

2. ZLECENIODAWCA .

PPHU „SUPDROŻ” Sp. z o.o.
ul. Sprzecznia 17
62-002 Suchy Las

3 . NAZWA SPRZĘTU .

Gaśnica proszkowa PD 4 GA

4. PRODUCENT .

UTC CCS Manufacturing Polska Sp. Z o.o.
ul. Kolejowa 24
39-100 Ropczyce

5 . CHARAKTERYSTYKA SPRZĘTU.

5.1. Cechy charakterystyczne i przeznaczenie :

Gaśnica proszkowa typ PD 4 GA (4x-ABC) napełniona proszkiem
ADEX K służy do gaszenia pożarów ciał stałych, cieczy palnych,
gazów oraz urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1 kV.
Zawarty w gaśnicach proszek gasi poprzez katalizę ujemną
płomienia /inhibitor procesu palenia/.

5.2. Dane znamionowe :	
Masa środka gaśniczego	- 4 kg
Rodzaj środka gaśniczego	- proszek gaśniczy ABC ADEX K
Ciśnienie próbne zbiornika	- 4,1 MPa
Ciśnienie robocze	- 1,5 MPa
Zakres temperatury działania	- od -30 do +60 °C
Minimalna skuteczność gaśnicza	
w zakresie temperatur działania	- 21A, 89 B

5.3. Dokumentacja :

- PN-EN 3 – 7 Gaśnice przenośne .
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania.
- Świadectwo Dopuszczenia Nr 2007/2014 Gaśnica proszkowa typ PD 4 GA. CNBOP Józefów 07.03.2014r

6 . ZAKRES PRZEPROWADZONYCH BADAŃ.

Analiza dokumentacji ujętej w punkcie 5.3

7 . TREŚĆ OPINII TECHNICZNEJ.

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego w Bytomiu uwzględniając normy i przepisy górnicze oraz na podstawie analizy dokumentacji ujętej w punkcie 5.3 pozytywnie opiniuje stosowanie gaśnicy proszkowej typ PD 4 GA (4x-ABC) w podziemnych wyrobiskach górniczych.

8 . PODSTAWA WYDANIA OPINII TECHNICZNEJ.

Pismo PPHU „SUPDROŻ” Sp. z o.o. z dnia 11.04.2014 r. z wnioskiem o wydanie opinii technicznej do stosowania gaśnic w podziemnych wyrobiskach kopalń.

ZESPOŁ ATESTACYJNY Nr 2
przy CENTRALNEJ STACJI RATOWNICTWA GÓRNICZEGO S.A.
dla sprzętu przeciwpożarowego,
urządzeń i materiałów gaśniczych
ATESTATOR

mgr inż. Wiesław TOMASZCZAK

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.
Główny Specjalista ds. Ratownictwa Górniczego
Zastępca Dyrektora Technicznego
Zastępca Kierownika Jednostki Ratownictwa Górniczego

mgr inż. Janusz ŚLIWA